

# Schwingungsnachweis am Durchlaufträger nach ÖNORM B 1995-1-1:2014

In diesem Beispiel wird eine dreifeldrige Wohnungsdecke mit schwerem Aufbau schwingungstechnisch nachgewiesen.

- **Spannweiten:** 4,7 m; 2,5 m; 4,7 m
- **Querschnitt:** 5s á 30 mm
- **Material:** GL24h\*
- **Eigengewicht der BSP-Platte:**  $g_{1,k} = 0,825 \text{ kN/m}^2$
- **ständige Lasten:**  $g_{2,k} = 2,0 \text{ kN/m}^2$
- **Nutzlast der Kategorie A:**  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$

## Querschnitt



## System



## Annahmen für die Schwingungsberechnung:

- Deckenklasse I nach ÖNORM B 1995-1-1:2014 Tabelle NA.7.2-E1
- Dämpfungsfaktor:  $\zeta = 4,0\%$  nach ÖNORM B 1995-1-1:2014 Tabelle NA.7.2-E5
- Breite des Deckenfeldes:  $b_D = 5,0 \text{ m}$
- Betonestrich ( $E = 25.000 \text{ N/mm}^2$ ); Dicke: 50 mm

## Plattenkennwerte

Materialparameter für GL24h\*:

- $E_0 = 11.600 \text{ N/mm}^2$
- $E_{90} = 0 \text{ N/mm}^2$
- $G = 720 \text{ N/mm}^2$
- $G_r = 72 \text{ N/mm}^2$

## Biegesteifigkeit

### Biegesteifigkeit der BSP-Platte in Deckenspannrichtung:

$$\{K_{\text{clt}}\} = \sum \left\{ \left( \{I_i\} \cdot \{E_i\} \right) \right\} + \sum \left\{ \left( \{A_i\} \cdot \{e_i\}^2 \cdot \{E_i\} \right) \right\}$$

$$\{K_{\text{clt}}\} = 11.600 \cdot \{10^6\} \cdot \left( \{3\} \cdot \left\{ \left\{ \{0,03\}^3 \right\} \cdot 1,0 \right\} \over \{12\} \right) + 0,03$$

$$\cdot 1,0 \cdot \{0,06\}^2 + 0,03 \cdot 1,0 \cdot \{(-0,06)\}^2 \} \text{right}) = 2,58 \cdot \{10^6\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

### Biegesteifigkeit der BSP-Platte rechtwinkelig zur Deckenspannrichtung:

$$\{K_{\text{clt},90}\} = \sum \{ \text{left} ( \{ \{I_i\} \cdot \{E_i\} \} \text{right}) \} + \sum \{ \text{left} ( \{ \{A_i\} \cdot \{e_i\}^2 \cdot \{E_i\} \} \text{right}) \}$$

$$\{K_{\text{clt},90}\} = 11.600 \cdot \{10^6\} \cdot \text{left} ( \{2 \cdot \{ \{ \{0,03\}^3 \} \cdot 1,0 \} \text{over } \{12\} \} + 0,03 \cdot 1,0 \cdot \{ \{0,03\}^2 \} + 0,03 \cdot 1,0 \cdot \{ \{(-0,03)\}^2 \} \} \text{right}) = 6,79 \cdot \{10^5\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

#### Auszug aus ÖNORM B 1995-1-1:2014:

Die Biegesteifigkeit von Estrichen darf, im Allgemeinen ohne Angabe der Verbundwirkung, in der Berechnung berücksichtigt werden, wenn diese den geltenden Normen hinsichtlich Eigenschaften und Anforderungen sowie der Herstellung von Estrichen (gemäß ÖNORM EN 13813 und ÖNORM B 2232) entsprechen.

### Effektive Biegesteifigkeit in Deckenspannrichtung inkl. Eigenbiegesteifigkeit des Estrichs:

$$\{EI\}_{\text{I,ef}} = K_{\text{clt}} + \{EI\}_{\text{Estrich}}$$

$$\{EI\}_{\text{I,ef}} = 2,58 \cdot \{10^6\} + 2,50 \cdot \{10^{10}\} \cdot \{ \{1,0 \cdot \{ \{0,05\}^3 \} \} \text{over } \{12\} \} = 2,58 \cdot \{10^6\} + 2,60 \cdot \{10^5\} = 2,84 \cdot \{10^6\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

### Effektive Biegesteifigkeit der Decke rechtwinkelig zur Deckenspannrichtung inkl. Eigenbiegesteifigkeit des Estrichs:

$$\{EI\}_{\text{b,ef}} = K_{\text{clt},90} + \{EI\}_{\text{Estrich}}$$

$$\{EI\}_{\text{b,ef}} = 6,79 \cdot \{10^5\} + 2,50 \cdot \{10^{10}\} \cdot \{ \{1,0 \cdot \{ \{0,05\}^3 \} \} \text{over } \{12\} \} = 6,79 \cdot \{10^5\} + 2,60 \cdot \{10^5\} = 9,39 \cdot \{10^5\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

## Schubsteifigkeit

### Schubkorrekturfaktor für einen 5-schichtigen Aufbau mit konstanten Schichtdicken nach Glg. (6):

$$\{\kappa = \{\kappa_{\text{5s}}\} = \{5 \text{ over } 6\} \cdot \{1 \text{ over } \{ \{1 \text{ over } \{ \{99\}^2 \} \} \} \cdot \text{left} ( \{3 + 2 \cdot \{ \{ \{G_{90}\} \} \text{over } \{ \{G_0\} \} \} \} \text{right}) \cdot \text{left} ( \{960 \cdot \{ \{ \{G_0\} \} \text{over } \{ \{G_{90}\} \} \} \} + 883 \} \text{right}) \} = \{5 \text{ over } 6\} \cdot \{1 \text{ over } \{ \{1 \text{ over } \{ \{99\}^2 \} \} \} \cdot \text{left} ( \{3 + 2 \cdot \{ \{ \{72\} \} \text{over } \{ \{720\} \} \} \} \text{right}) \cdot \text{left} ( \{960 \cdot \{ \{ \{720\} \} \text{over } \{ \{72\} \} \} + 883 \} \text{right}) \} = 0,244$$

Liegt keine konstante Schichtdicke vor, so ist der Schubkorrekturfaktor aus Glg. (4) oder mittels einer FE-Rechnung zu ermitteln. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anwendung von [1].

## Effektive Schubsteifigkeit:

$$\kappa_{\text{eff}} = \kappa \cdot \sum \left( \frac{G_i}{A_i} \right) = 0,244 \cdot \left( 3 \cdot 720 \cdot 1000 \cdot 30 + 2 \cdot 72 \cdot 1000 \cdot 30 \right) = 1,68 \cdot 10^7 \text{ N}$$

## Nachweisführung

### Frequenzkriterium

#### Beiwert $k_{e,2}$ zur näherungsweisen Ermittlung der Eigenfrequenz von Durchlaufträgern:

Aus Tabelle NA.7.2-E3 folgt mittels linearer Interpolation für  $l_2/l = 2,5/4,7 = 0,53$  ein Beiwert  $k_{e,2} = 1,2709$ .

Die in der Norm angegebenen Werte in Tabelle NA.7.2-E3 gelten streng genommen nur für Zweifeldträger. Hier liegt ein Dreifeldträger mit symmetrischen Spannweiten vor. Für diesen Fall sind Tabellenwerte in Petersen [2] auf S. 500 zu finden. Für andere Systeme sind genauere Berechnungsmethoden, wie z.B. FEM oder die MORLEIGH-Formel (siehe [2] S. 214) zu verwenden.

#### Eigenfrequenz $f_1$ bei 2-seitiger Lagerung (ohne Querverteilungswirkung):

$$f_1 = k_{e,2} \cdot \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI}{m}} = 1,2709 \cdot \frac{\pi}{2 \cdot \{4,7\}^2} \cdot \sqrt{\frac{2,84 \cdot \{10\}^6}{(825 + 2000)/9,81}} = 8,98 \text{ Hz} > f_{gr,1} = 8,00 \text{ Hz}$$

Wird die Durchlaufträgerwirkung mittels genauerer Berechnungsmethode (z.B. FEM oder MORLEIGH-Formel (siehe [2] S. 214)) berücksichtigt, ergibt sich eine Eigenfrequenz von  $f_1 = 8,63 \text{ Hz}$  (mit [1] ermittelt).

Wenn zusätzlich noch die Schubverformung berücksichtigt wird, ergibt sich eine Eigenfrequenz von  $f_1 = 8,19 \text{ Hz}$  (mit [1] ermittelt).

#### Eigenfrequenz $f_1$ bei 4-seitiger Lagerung (mit Querverteilungswirkung):

$$f_1 = k_{e,2} \cdot \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI}{m}} \cdot \sqrt{1 + \left( \frac{L_{\min}}{b_D} \right)^4} \cdot \sqrt{\frac{EI}{b_{\text{eff}}}} = 8,98 \cdot 1,01 = 9,07 \text{ Hz} > f_{gr,1} = 8,00 \text{ Hz}$$

$$f_1 = k_{e,2} \cdot \frac{\pi}{2 \cdot \{4,7\}^2} \cdot \sqrt{\frac{2,84 \cdot \{10\}^6}{(825 + 2000)/9,81}} \cdot \sqrt{1 + \left( \frac{\{2,5\}}{\{5,0\}} \right)^4} \cdot \sqrt{\frac{9,39 \cdot \{10\}^5}{2,84 \cdot \{10\}^6}} = 8,98 \cdot 1,01 = 9,07 \text{ Hz} > f_{gr,1} = 8,00 \text{ Hz}$$

Wird die Durchlaufträgerwirkung mittels genauerer Berechnungsmethode (z.B. FEM oder MORLEIGH-

Formel (siehe [2] S. 214)) berücksichtigt, ergibt sich eine Eigenfrequenz von  $f_1 = 8,72 \text{ Hz}$  (mit [1] ermittelt).

Wenn zusätzlich noch die Schubverformung berücksichtigt wird, ergibt sich eine Eigenfrequenz von  $f_1 = 8,27 \text{ Hz}$  (mit [1] ermittelt).

## Steifigkeitskriterium

### Auszug aus ÖNORM B 1995-1-1:2014:

Der Nachweis des Steifigkeitskriteriums kann bei durchlaufenden Deckensystemen vereinfacht mit der größten Feldweite am gelenkig gelagerten (Ersatz-)Einfeldträger geführt werden.

### Mitwirkende Breite $b_F$ nach Glg. (NA.7.2-E3):

$$b_F = \frac{L}{1,1} \cdot \sqrt[4]{\frac{\left( \frac{EI}{EI} \right)_{b,ef}}{\left( \frac{EI}{EI} \right)_{l,ef}}} = \frac{4,7}{1,1} \cdot \sqrt[4]{\frac{9,39 \cdot 10^5}{2,84 \cdot 10^6}} = 3,24 \text{ m}$$

### Durchbiegung infolge einer vertikal wirkenden statischen Einzellast $F = 1 \text{ kN}$ ohne Anteil der Schubverformung:

$$w(1 \text{ kN}) = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot \left( \frac{EI}{EI} \right)_{l,ef} \cdot b_F} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 4,7^3}{48 \cdot 2,84 \cdot 10^6 \cdot 3,24} = 2,35 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,24 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$$

Wird die Durchlaufwirkung beim Steifigkeitskriterium berücksichtigt, ergibt sich eine Durchbiegung von  $w(1 \text{ kN}) = 0,15 \text{ mm}$  (mit [1] ermittelt).

### Durchbiegung infolge einer vertikal wirkenden statischen Einzellast $F = 1 \text{ kN}$ inkl. Anteil der Schubverformung:

$$w(1 \text{ kN}) = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot \left( \frac{EI}{EI} \right)_{l,ef} \cdot b_F} + \frac{F \cdot L}{4 \cdot \left( \frac{GA}{GA} \right)_{ef} \cdot b_F} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 4,7^3}{48 \cdot 2,84 \cdot 10^6 \cdot 3,24} + \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 4,7}{4 \cdot 1,68 \cdot 10^7 \cdot 3,24} = 2,35 \cdot 10^{-4} + 0,21 \cdot 10^{-4} = 2,56 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,26 \text{ mm} > w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$$

Wird die Durchlaufwirkung berücksichtigt, ergibt sich eine Durchbiegung von  $w(1 \text{ kN}) = 0,17 \text{ mm}$  (mit [1] ermittelt).

## Schwingbeschleunigung

Da die erste Eigenfrequenz größer als der Grenzwert des Frequenzkriteriums ( $f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$ ) ist, ist kein Nachweis der Schwingbeschleunigung erforderlich.

## Zusammenfassung der Ergebnisse

### 2-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung

|                                                 |                                                                |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Frequenzkriterium                               | $f_1 = 8,98 \text{ Hz} > f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$           | <fc #008000>✓</fc> |
| Steifigkeitskriterium am (Ersatz-)Einfeldträger | $w(1\text{kN}) = 0,24 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #008000>✓</fc> |
| Steifigkeitskriterium am Durchlaufträger        | $w(1\text{kN}) = 0,15 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #008000>✓</fc> |
| Schwingbeschleunigung                           | -                                                              | nicht erforderlich |
| <fc #008000>Nachweis erfüllt</fc>               |                                                                |                    |

### 2-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

|                                                                                   |                                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Frequenzkriterium                                                                 | $f_1 = 8,19 \text{ Hz} > f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$           | <fc #008000>✓</fc> |
| Steifigkeitskriterium am (Ersatz-)Einfeldträger                                   | $w(1\text{kN}) = 0,26 \text{ mm} > w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #ff0000>✗</fc> |
| Steifigkeitskriterium am Durchlaufträger                                          | $w(1\text{kN}) = 0,17 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #008000>✓</fc> |
| Schwingbeschleunigung                                                             | -                                                              | nicht erforderlich |
| <fc #ffa500>Nachweis nur erfüllt, wenn Durchlaufwirkung berücksichtigt wird.</fc> |                                                                |                    |

### 4-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung

|                                                 |                                                                |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Frequenzkriterium                               | $f_1 = 9,07 \text{ Hz} > f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$           | <fc #008000>✓</fc> |
| Steifigkeitskriterium am (Ersatz-)Einfeldträger | $w(1\text{kN}) = 0,24 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #008000>✓</fc> |
| Steifigkeitskriterium am Durchlaufträger        | $w(1\text{kN}) = 0,15 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #008000>✓</fc> |
| Schwingbeschleunigung                           | -                                                              | nicht erforderlich |
| <fc #008000>Nachweis erfüllt</fc>               |                                                                |                    |

### 4-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

|                                                                                   |                                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Frequenzkriterium                                                                 | $f_1 = 8,27 \text{ Hz} > f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$           | <fc #008000>✓</fc> |
| Steifigkeitskriterium am (Ersatz-)Einfeldträger                                   | $w(1\text{kN}) = 0,26 \text{ mm} > w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #ff0000>✗</fc> |
| Steifigkeitskriterium am Durchlaufträger                                          | $w(1\text{kN}) = 0,17 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$ | <fc #008000>✓</fc> |
| Schwingbeschleunigung                                                             | -                                                              | nicht erforderlich |
| <fc #ffa500>Nachweis nur erfüllt, wenn Durchlaufwirkung berücksichtigt wird.</fc> |                                                                |                    |

## Referenzen

From:  
<https://www.ihbv.at/wiki/> - **IHBV Wiki**

Permanent link:  
[https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate\\_loaded\\_out\\_of\\_plane:vibration:example:continuousbeam&rev=1446212824](https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate_loaded_out_of_plane:vibration:example:continuousbeam&rev=1446212824) 

Last update: **2019/02/21 10:30**  
Printed on 2025/11/03 00:20