

# Schwingungsnachweis am Einfeldträger nach ÖNORM B 1995-1-1:2014

In diesem Beispiel wird eine einfeldrige Wohnungsdecke mit schwerem Aufbau schwingungstechnisch nachgewiesen.

- **Spannweite:** 4,6 m
- **Querschnitt:** 5s á 30 mm
- **Material:** GL24h\*
- **Eigengewicht der BSP-Platte:**  $g_{1,k} = 0,825 \text{ kN/m}^2$
- **ständige Lasten:**  $g_{2,k} = 2,0 \text{ kN/m}^2$
- **Nutzlast der Kategorie A:**  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$

## Querschnitt



## System



## Annahmen für die Schwingungsberechnung:

- Deckenklasse I nach ÖNORM B 1995-1-1:2014 Tabelle NA.7.2-E1
- Dämpfungsfaktor:  $\zeta = 4,0\%$  nach ÖNORM B 1995-1-1:2014 Tabelle NA.7.2-E5
- Breite des Deckenfeldes:  $b_D = 5,0 \text{ m}$
- Betonestrich ( $E = 25.000 \text{ N/mm}^2$ ); Dicke: 50 mm

## Plattenkennwerte

Materialparameter für GL24h\*:

- $E_0 = 11.600 \text{ N/mm}^2$
- $E_{90} = 0 \text{ N/mm}^2$
- $G = 720 \text{ N/mm}^2$
- $G_r = 72 \text{ N/mm}^2$

## Biegesteifigkeit

### Biegesteifigkeit der BSP-Platte in Deckenspannrichtung:

$$\{K_{\text{clt}}\} = \sum \{\left( \{I_i\} \cdot \{E_i\} \right)\} + \sum \{\left( \{A_i\} \cdot \{e_i\}^2 \cdot \{E_i\} \right)\}$$

$$\{K_{\text{clt}}\} = 11.600 \cdot \{10^6\} \cdot \left( \{3\} \cdot \left\{ \left\{ \{0,03\}^3 \right\} \cdot \{1,0\} \right\} \over \{12\} \right) + 0,03$$

$$\cdot 1,0 \cdot \{0,06\}^2 + 0,03 \cdot 1,0 \cdot \{(-0,06)\}^2\} \text{right}) = 2,58 \cdot \{10^6\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

### Biegesteifigkeit der BSP-Platte rechtwinkelig zur Deckenspannrichtung:

$$K_{\text{clt},90} = \sum \{ \left( I_i \cdot E_i \right) \} + \sum \{ \left( A_i \cdot e_i^2 \cdot E_i \right) \}$$

$$K_{\text{clt},90} = 11.600 \cdot \{10^6\} \cdot \left( 2 \cdot \{0,03\}^3 \cdot 1,0 \cdot \over{12} + 0,03 \cdot 1,0 \cdot \{0,03\}^2 + 0,03 \cdot 1,0 \cdot \{(-0,03)\}^2 \right) = 6,79 \cdot \{10^5\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

#### Auszug aus ÖNORM B 1995-1-1:2014:

Die Biegesteifigkeit von Estrichen darf, im Allgemeinen ohne Angabe der Verbundwirkung, in der Berechnung berücksichtigt werden, wenn diese den geltenden Normen hinsichtlich Eigenschaften und Anforderungen sowie der Herstellung von Estrichen (gemäß ÖNORM EN 13813 und ÖNORM B 2232) entsprechen.

### Effektive Biegesteifigkeit in Deckenspannrichtung inkl. Eigenbiegesteifigkeit des Estrichs:

$$(EI)_{\text{l,ef}} = K_{\text{clt}} + (EI)_{\text{Estrich}}$$

$$(EI)_{\text{l,ef}} = 2,58 \cdot \{10^6\} + 2,50 \cdot \{10^{10}\} \cdot \{1,0 \cdot \{0,05\}^3\} \cdot \over{12} = 2,58 \cdot \{10^6\} + 2,60 \cdot \{10^5\} = 2,84 \cdot \{10^6\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

### Effektive Biegesteifigkeit der Decke rechtwinkelig zur Deckenspannrichtung inkl. Eigenbiegesteifigkeit des Estrichs:

$$(EI)_{\text{b,ef}} = K_{\text{clt},90} + (EI)_{\text{Estrich}}$$

$$(EI)_{\text{b,ef}} = 6,79 \cdot \{10^5\} + 2,50 \cdot \{10^{10}\} \cdot \{1,0 \cdot \{0,05\}^3\} \cdot \over{12} = 6,79 \cdot \{10^5\} + 2,60 \cdot \{10^5\} = 9,39 \cdot \{10^5\} \{ \text{Nm} \}^2 \{ \text{m} \}^3$$

## Schubsteifigkeit

### Schubkorrekturfaktor für einen 5-schichtigen Aufbau mit konstanten Schichtdicken nach Glg. (6):

$$\kappa = \{ \kappa_{\text{5s}} \} = \{ 5 \over 6 \} \cdot \{ 1 \over \{ 1 \over \{ 99 \}^2 \} \} \cdot \left( \{ 3 + 2 \cdot \{ \{ G_{90} \} \} \over \{ \{ G_0 \} \} \} \right) \cdot \left( \{ 960 \cdot \{ \{ G_0 \} \} \over \{ \{ G_{90} \} \} \} + 883 \right) = \{ 5 \over 6 \} \cdot \{ 1 \over \{ 1 \over \{ 99 \}^2 \} \} \cdot \left( \{ 3 + 2 \cdot \{ \{ 72 \} \} \over \{ \{ 720 \} \} \} \right) \cdot \left( \{ 960 \cdot \{ \{ 720 \} \} \over \{ \{ 72 \} \} \} + 883 \right) = 0,244$$

Liegt keine konstante Schichtdicke vor, so ist der Schubkorrekturfaktor aus Glg. (4) oder mittels einer FE-Rechnung zu ermitteln. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anwendung von [1].

## Effektive Schubsteifigkeit:

$$k_{GA} = \kappa \cdot \sum (G_i \cdot A_i) = 0,244 \cdot (3 \cdot 720 \cdot 1000 \cdot 30 + 2 \cdot 72 \cdot 1000 \cdot 30) = 1,68 \cdot 10^7 \text{ N}$$

## Nachweisführung

### Frequenzkriterium

#### Eigenfrequenz $f_1$ bei 2-seitiger Lagerung (ohne Querverteilungswirkung):

$$f_1 = \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI_{l,ef}}{m}} = \frac{\pi}{2 \cdot 4,6^2} \cdot \sqrt{\frac{2,84 \cdot 10^6}{(825 + 2000)/9,81}} = 7,38 \text{ Hz}$$

$$f_{\min} = 4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,38 \text{ Hz} < f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$$

Wenn die Schubverformung berücksichtigt wird, ergibt sich eine Eigenfrequenz von  $f_1 = 7,11 \text{ Hz}$  (mit [1] ermittelt).

#### Eigenfrequenz $f_1$ bei 4-seitiger Lagerung (mit Querverteilungswirkung):

$$f_1 = \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI_{l,ef}}{m}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{L}{b_D}\right)^4} \cdot \frac{EI_{b,ef}}{EI_{l,ef}}$$

$$f_1 = \frac{\pi}{2 \cdot 4,6^2} \cdot \sqrt{\frac{2,84 \cdot 10^6}{(825 + 2000)/9,81}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{4,6}{5,0}\right)^4} \cdot \frac{9,39 \cdot 10^5}{2,84 \cdot 10^6} = 7,38 \cdot 1,11 = 8,20 \text{ Hz} > f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$$

Wenn die Schubverformung berücksichtigt wird, ergibt sich eine Eigenfrequenz von  $f_1 = 7,91 \text{ Hz}$  (mit [1] ermittelt).

### Steifigkeitskriterium

#### Mitwirkende Breite $b_F$ nach Glg. (NA.7.2-E3):

$$b_F = L \cdot \sqrt[4]{\frac{EI_{b,ef}}{EI_{l,ef}}} = 4,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{9,39 \cdot 10^5}{2,84 \cdot 10^6}} = 3,17 \text{ m}$$

#### Durchbiegung infolge einer vertikal wirkenden statischen Einzellast $F = 1 \text{ kN}$ ohne Anteil der Schubverformung:

$$w(1 \text{ kN}) = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot EI_{l,ef} \cdot b_F} =$$

$$\frac{\{1,0 \cdot 10^3 \cdot 4,6^3\}}{48 \cdot 2,84 \cdot 10^6 \cdot 2,96} = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,22 \text{ mm} < w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$$

**Durchbiegung infolge einer vertikal wirkenden statischen Einzellast  $F = 1 \text{ kN}$  inkl. Anteil der Schubverformung:**

$$w(1 \text{ kN}) = \frac{\{F \cdot L^3\}}{48 \cdot \left( EI \right)_{l,ef} \cdot b_F} + \frac{\{F \cdot L\}}{4 \cdot \left( GA \right)_{ef} \cdot b_F} = \frac{\{1,0 \cdot 10^3 \cdot 4,6^3\}}{48 \cdot 2,84 \cdot 10^6 \cdot 2,96} + \frac{\{1,0 \cdot 10^3 \cdot 4,6\}}{4 \cdot 1,68 \cdot 10^7 \cdot 2,96} = 2,46 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,25 \text{ mm} \leq w_{gr,l} = 0,25 \text{ mm}$$

**Schwingbeschleunigung**

Da die erste Eigenfrequenz in manchen Fällen unter der Grenzfrequenz liegt, wird die Schwingbeschleunigung berechnet.

$$\{a_{rms}\} = \left\{ \frac{0,4 \cdot \alpha \cdot F_0}{2 \cdot \zeta \cdot M^*} \right\} \text{ mit } \alpha = e^{-0,4 \cdot f_1} \text{ und } M^* = m \cdot L \cdot b_F$$

$$\{M^*\} = \frac{\{825 + 2000\}}{9,81} \cdot \frac{4,6}{2} \cdot 3,17 = 2100 \text{ kg}$$

**2-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung**

$$\alpha = e^{-0,4 \cdot 7,38} = 0,052$$

$$\{a_{rms}\} = \left\{ \frac{0,4 \cdot 0,052 \cdot 700}{2 \cdot 0,04 \cdot 2100} \right\} = 0,09 \text{ m/s}^2 > a_{gr,l} = 0,05 \text{ m/s}^2$$

**2-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung**

$$\alpha = e^{-0,4 \cdot 7,11} = 0,058$$

$$\{a_{rms}\} = \left\{ \frac{0,4 \cdot 0,058 \cdot 700}{2 \cdot 0,04 \cdot 2100} \right\} = 0,10 \text{ m/s}^2 > a_{gr,l} = 0,05 \text{ m/s}^2$$

**4-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung**

$$\alpha = e^{-0,4 \cdot 7,91} = 0,042$$

$$\{a_{rms}\} = \left\{ \frac{0,4 \cdot 0,042 \cdot 700}{2 \cdot 0,04 \cdot 2100} \right\} = 0,07 \text{ m/s}^2 > a_{gr,l} = 0,05 \text{ m/s}^2$$

**Zusammenfassung der Ergebnisse**

**2-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung**

Frequenzkriterium	$f_{min} = 4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,38 \text{ Hz} < f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
-------------------	---	--------------------

Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,22 \text{ mm} < w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	$a_{\text{rms}} = 0,09 \text{ m/s}^2 > a_{\text{gr,l}}=0,05 \text{ m/s}^2$	<fc #ff0000>✗</fc>
<b>&lt;fc #ff0000&gt;Nachweis nicht erfüllt&lt;/fc&gt;</b>		

## 2-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_{\text{min}}=4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,11 \text{ Hz} < f_{\text{gr,l}} = 8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,25 \text{ mm} \leq w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	$a_{\text{rms}} = 0,10 \text{ m/s}^2 > a_{\text{gr,l}}=0,05 \text{ m/s}^2$	<fc #ff0000>✗</fc>
<b>&lt;fc #ff0000&gt;Nachweis nicht erfüllt&lt;/fc&gt;</b>		

## 4-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_1=8,20 \text{ Hz} > f_{\text{gr,l}}=8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,22 \text{ mm} < w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	-	nicht erforderlich
<b>&lt;fc #008000&gt;Nachweis erfüllt&lt;/fc&gt;</b>		

## 4-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_{\text{min}}=4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,91 \text{ Hz} < f_{\text{gr,l}} = 8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,25 \text{ mm} \leq w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	$a_{\text{rms}} = 0,07 \text{ m/s}^2 > a_{\text{gr,l}}=0,05 \text{ m/s}^2$	<fc #ff0000>✗</fc>
<b>&lt;fc #ff0000&gt;Nachweis nicht erfüllt&lt;/fc&gt;</b>		

## Referenzen

From:  
<https://www.ihbv.at/wiki/> - IHBV Wiki

Permanent link:  
[https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate\\_loaded\\_out\\_of\\_plane:vibration:example:singlebeam&rev=1433945101](https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate_loaded_out_of_plane:vibration:example:singlebeam&rev=1433945101) 

Last update: **2019/02/21 10:30**  
 Printed on 2025/11/02 22:48